

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg

Рег. №.....

Дата.....

**ДО
ЗАИНТЕРАСОВАНИ ЛИЦА**

Община Павел баня

Рег. индекс: РД-20-55/23.1.2017 г.

Код за достъп S82VWV2W7

Състоянието на документа можете да проверите
на WEB адрес <http://www.pavelbanya.bg>

За допълнителна информация: тел. 04361/2263

**ПУБЛИКУВАНО НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ**

ОТ СТАНИМИР ХРИСТОВ РАДЕВСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Относно : Постъпило в община Павел баня искане за писмено разяснение по документация на обявена от община Павел баня процедура "Закриване на старо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Павел баня, област Стара Загора".

Община Павел баня е открила процедура – публично състезание за избор на изпълнител на СМР на проект "Закриване на старо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Павел баня, област Стара Загора".

На осн. чл.33, ал. 1 от ЗОП в община Павел баня на 20.01.2017г. е постъпило искане за разяснения по процедурата. В срока по чл.33, ал.2 от ЗОП представяме отговор, както следва:

ВЪПРОС 1 :

За позиция 6.3 от количествената сметка.

Моля да ни дадете информация, какви са изискванията за ъгъла на перфорация на дренажните тръби HDPE Ф315, за изпълнение на Дренажната система за инфилтрат.

ОТГОВОР 1 :

Тръбите за дренажната система се перфорират с 0,3% от периметъра на тръбата, като се оставя плътна част под ъгъл 120°

ВЪПРОС 2 :

За позиция 9.1.1 от количествената сметка.

Моля да ни дадете информация, какви са изискванията за ъгъла на перфорация на дренажните тръби HDPE Ф80, за изпълнение на Газовата система.

ОТГОВОР 2 :

За газовата система перфорацията е 0,3% от периметъра на тръбата, по цялата дължина.

СТАНИМИР РАДЕВСКИ
Кмет на община Павел баня

