

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА

Ул."Освобождение"№ 15,тел.04361 32 60,факс 20 94, e-mail : mayor_pb@mail.bg

ДО
ЗАИНТЕРАСОВАНИТЕ ЛИЦА

Област Стара Загора
Регистрационен индекс и дата

11-1

02 07 2020

Относно: Писмо с рег.индекс № 11/29.06.2020г. във връзка с обществена поръчка с предмет: „СМР ПО ОБЩИНСКАТА ВИК, УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на 29.06.2020г. искане за разяснение, на основание чл.180, ал. 2 от ЗОП предоставяме необходимата информация:

Въпрос 1. Ако категорията, за която сме вписани в ЦПРС е по – висока от трета категория ще приемете ли, че отговаряме на критерия за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност?

Отговор: За удостоверяване на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност Възложителят ще приеме участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на Четвърта група строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, от трета до пета категория **или по – висока категория**, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Въпрос 2. Ще приемете ли извършена строителна дейност, която включва освен водопроводна мрежа и участък с канализационна мрежа?

Отговор: Възложителят ще приеме изпълнена строителна дейност, която включва строителни дейности по изграждане и/или основен ремонт и/или текущ ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни системи и/или водопроводни съоръжения.

Въпрос 3. Моля, Възложителят да уточни за предвидените РШ като „зидани“ видът на материала за зидане.

Отговор: Вида на материала за зидане при изпълнение, респ. оферирание на „зидани“ РШ е по преценка на участника и следва да съответства на нормативните изисквания за този вид съоръжения.

Въпрос 4. Моля, Възложителят да уточни предвидените тройници, намалители и колена от какъв вид материал следва да бъдат, т.е. за какъв вид тръбна мрежа – поцинковани, за тръби РЕ – HD или други.

Отговор: Предвидените тройници, намалители и колена следва да бъдат за тръби от полиетилен висока плътност-РЕ-НД.

Въпрос 5. Може ли Възложителят да посочи средна дължина за направа на 1 бр. СВО?

Отговор: Средна дължина за направа на 1 бр СВО: 5 /мет/ метра.

ЙОРДАНА ЕНЕВА

Зам.кмет на Община Павел баня

оправомощен от Кмета на община Павел баня със Заповед №РД-10-64/06.02.2020г.

