

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
СТАРА ЗАГОРА
Вх. № КОС-01-6213/93.12.191

ДО
ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

От **ШИПКОВАТА КЪЩА ЕООД**
гр. Казанлък, бул. "Освобождение" 10

БУЛСТАТ 101627341

Пълен пощенски адрес: **Област Стара Загора, Община Казанлък**
гр. Казанлък, бул. "Освобождение" 10

Адрес за кореспонденция: **Област Стара Загора, Община Казанлък**
гр. Казанлък, бул. "Освобождение" 10

Телефон, факс и e-mail: тел.: **+359 89 723 1306**
ел. поща: **qnaki_lolov@abv.bg**

Управител на фирмата възложител: **Янаки Георгиев Лолов**
Управител

Лице за контакти, телефон: **Янаки Георгиев Лолов**
+359 89 723 1306

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма **ШИПКОВАТА КЪЩА ЕООД** има следното инвестиционно предложение: Изграждане на 1 бр. тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури) в имот I-890, кв. 6, с. Габарево, общ. Павел баня.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е ново и представлява изграждане на 1 бр. тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури) в имот I-890, кв. 6, с. Габарево, общ. Павел баня.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще се използва за поливка на етерично-маслени култури.

Инвестиционното предложение е ново и ще се реализира в имот I-890, кв. 6, с. Габарево, общ. Павел баня, собственост на фирма ШИПКОВАТА КЪЩА ЕООД, гр. Казанлък.

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водоземни съоръжения.

Изграждането на предвидения тръбен кладенец ще се реализира посредством извършване на сондажна дейност с автосонда УРБ 2А-2 при следните параметри:

- проектна дълбочина на сондажа - 20 m
- проучвателно-ядково сондиране с диаметър ϕ 108 mm - за разчленяване на геолого-литоложкия разрез и определяне на потенциалните водоносни зони
- проширяване на сондажа посредством безядково сондиране с ролково длето с диаметър ϕ 350 mm
- затръбяване на сондажа с тръбно-филтърна колона от PVC тръби ϕ 125 mm в интервала 0,00 - 20,00 m
- гравийна засипка на задтръбното пространство с фракция 5 - 22 mm в интервала 5,00 - 20,00 m
- глинен тампонаж на задтръбното пространство в интервала 0,00 - 5,00 m за евентуално предотвратяване на замърсяване от повърхностни и плитко залягащи подземни води.
- устието на тръбния кладенец ще бъде оборудвано с шахта и капак.

Тръбният кладенец ще бъде използван само и единствено за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури) в имот I-890, кв. 6, с. Габарево, общ. Павел баня.

От дейността на тръбния кладенец няма да се формират отпадни води.

Поливката на етерично-маслени култури в имот I-890, кв. 6, с. Габарево, общ. Павел баня ще се извършва при следните параметри:

- Площ на имот I-890, кв. 6, с. Габарево - 2 682 кв. м = 2,682 дка
- Поливката ще се извършва през периода 01 април - 31 октомври (214 денонощия)
- Разчетните необходими водни количества за поливка на етерично-маслени култури възлизат на 8 литра / кв. м. Следва да се предвидят загуби от изпарения и разливи по време на поливната дейност, които се приемат за 10 %, т.е. общото водно количество възлиза на 8,8 литра / кв. м.
- За 2 682 кв. м ще са необходими около 23 602 литра = 23,602 куб. м
- Поливните мероприятия ще се извършват ежедневно, т.е. необходимите водни количества за 214 денонощия ще бъдат:

$$V = 214 * 23,602 = 5\,050,8 \text{ куб. м} \approx 5\,051 \text{ куб. м}$$

В годишен аспект необходимите водни количества от предвидения за изграждане тръбен кладенец за поливка на етерично-маслени култури в имот I-890, кв. 6 с площ 2 682 кв. м в с. Габарево възлизат на 5 051 куб. м.

По време на експлоатацията на тръбния кладенец в имот I-890, кв. 6, с. Габарево ще бъдат използвани подземни води от водно тяло BG3G00000NQ003 - Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина (порови води в неоген - кватернерния водоносен хоризонт).

Тръбният кладенец ще бъде изграден, оборудван и въведен в експлоатация след издаване от БДУВ-ИБР гр. Пловдив на Разрешително за водоползване от подземни води чрез нови водоземни съоръжения.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Изграждането на предвидения тръбен кладенец няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен, или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Тръбният кладенец ще бъде изграден, оборудван и въведен в експлоатация след издаване от БДУВ-ИБР гр. Пловдив на Разрешително за водоползване от подземни води чрез нови водоземни съоръжения.